

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

190005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.18
Факс/тел.: 8 (812) 316-68-66

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27-76-2021

- ☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
- ☒ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- ☐ о прекращении нарушений прав потребителей;
- ☐ о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- ☐ об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«20» февраля 2021 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга Екатерина Сергеевна Бубнова

(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

рассмотрев

☒ материалы дела по акту ☒ плановой / ☐ внеплановой проверки № 78-01-05/19-0044-2021 от 20.02.2021

☐ материалы административного расследования на основании определения № _____ от _____
(нужное отметить значком У).

в отношении: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 245 имени героя Советского Союза Ю.В. Пасторова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 245)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 26, лит. А, пом. 1Н, 9Н, 10Н, 12Н.

Юридический адрес и телефон: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 26, лит. А, пом. 1Н, 9Н, 10Н, 12Н.

ОГРН 1027810299021 ИНН 7826729953

Руководитель: директор ГБОУ СОШ № 245 Матвеева Марина Никандровна

УСТАНОВИЛ:

В 14 час. 00 мин. 20.02.2021 по результатам плановой выездной проверки по распоряжению № 78-01-05/19-0044-2021 от «18» января 2021 г, в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 245 имени героя Советского Союза Ю.В. Пасторова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 26, лит. А, пом. 1Н, 9Н, 10Н, 12Н, установлено, что в 10 час. 00 мин. 27.01.2021 юридическим лицом ГБОУ СОШ № 245 допущены нарушения требований ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1. На 2 и 3 этажах в туалетах для девочек и мальчиков унитаза не оборудован сидениями; не во всех туалетных кабинках для мальчиков и девочек установлены ведра, что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
2. В туалете у мальчиков на 2 этаже дефект облицовки стены (отсутствует часть плитки), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

3. В рекреациях, коридорах, туалетах нарушена целостность ограждающих устройств отопительных приборов, что может послужить причиной угрозы жизни и здоровью детей п. 1.1 СП 2.4.3648-20.
4. В рекреациях, коридорах на всех этажах установлены скамейки для отдыха учащихся, целостность покрытия которых нарушена; на 2 этаже установлен диван с поврежденной обивкой, что не позволяет провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.
5. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (стульями) с дефектами (нарушение целостности обивки), которое не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.
6. На пищеблоке в кондитерском цехе для изготовления выпечной продукции используется цельнометаллический стол, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
7. На первом этаже у запасного выхода, на стене следы протечек, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
8. На 4 этаже на осветительном приборе отсутствует светорассеивающая конструкция, что не соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.
9. В туалетах для мальчиков и девочек нарушена целостность подоконников, что может служить причиной травматизма детей, так же не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 1.1, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20.
10. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03.005.Л.1915 от 05.02.2021): уровни искусственной освещенности в кабинете начальной школы № 349 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 245 имени героя Советского Союза Ю.В. Пасторова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 26, лит. А, пом. 1Н, 9Н, 10Н, 12Н **не соответствует** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», раздел III, п. 3.3.

Уровни электромагнитных полей в кабинете № 101 (информатика) на рабочих местах 4-х пользователей с ПЭВМ в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 245 имени героя Советского Союза Ю.В. Пасторова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 26, лит. А, пом. 1Н, 9Н, 10Н, 12Н **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», раздел 7.1, 7.2.

Уровни электромагнитных полей в кабинете № 101 (информатика) на рабочих местах 11-ти пользователей с ПЭВМ в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 245 имени героя Советского Союза Ю.В. Пасторова Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 26, лит. А, пом. 1Н, 9Н, 10Н, 12Н **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», раздел 7.1, 7.2.

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

- ☒ п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- ☒ п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- ☐ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»
- ☐ п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- (нужное отметить знаком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- ☒ жизни, здоровью людей,
- ☐ окружающей среде,
- ☐ имуществу физических и юридических лиц,
- ☐ государственному или муниципальному имуществу,
- ☐ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- ☒ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

3. Обеспечить соблюдение обязательных требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно привести в исполнение:

1) Оборудовать туалеты для девочек и мальчиков в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

2) Обеспечить покрытие стены туалете у мальчиков на 2 этаже в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

3) Обеспечить целостность ограждающих устройств отопительных приборов в рекреациях, коридорах, туалетах.

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

4) Оборудовать рекреации, коридоры скамейками для отдыха учащихся без дефектов.

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

5) Оборудовать обеденный зал столовой мебелью без дефектов.

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

6) Оборудовать кондитерский цех на пищеблоке производственным столом в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

7) Организовать мероприятия по приведению стены на первом этаже у запасного выхода в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

8) Оборудовать осветительный прибор на 4 этаже светорассеивающей конструкцией.

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

9) Организовать мероприятия по приведению подоконников в туалетах для мальчиков и девочек в соответствии с требованиями п. 1.1, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

10) Обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинете начальной школы № 349 в соответствии с требованиями раздел III, п. 3.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

11) Обеспечить уровни электромагнитных полей в кабинете № 101 (информатика) на рабочих местах 15-ти пользователей с ПЭВМ в соответствии с требованиями раздел 7.1, 7.2 СанПиН 2.2.4.3359-16.

Срок исполнения - 20 августа 2021 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ГБОУ СОШ № 245 Матвееву Марину Никандровну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

☒ ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

☐ ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ

☐ ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга Екатерина Сергеевна Бубнова

(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

М. П.

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-01-05/27-76-2021 от «20» февраля 2021г. получил(а) «20» февраля 2021г.

Директор ГБОУ СОШ № 245 Матвеева Марина Никандровна

Подпись

Подпись